

設備審核表

B 棟空調冷卻水自動潔淨系統設備採購案

系統名稱：B 棟空調冷卻水自動潔淨系統				
設備名稱：	廠牌：		型號：MPC5310	
規範需求	廠商規格		審核意見	
	內容	型錄標示位置	意見	說明
空調冷卻水自動潔淨系統規格 1.砂濾及水質潔淨電源控制箱 砂濾及水質潔淨電源控制箱含有電源開關及 砂濾系統逆洗時間設定 (控制箱含 PLC 控制器)。				
2.水質潔淨處理系統： 機箱長寬高：H1500xW800xD390 mm 工作電壓：220V/100w 設備重量：120Kg(含)以下 處理水量：10 噸/小時(含)以上				
3.等離子水處理系統： 機箱長寬高：H1500xW800xD300 mm 工作電壓：220V/400w 設備重量：70Kg(含)以下				
4.砂濾系統： 包含砂濾桶(SUS304)、前過濾 器(除毛器)、水泵。 砂濾桶直徑高：Φ 690mmxH2000mm 砂濾桶容量：635L(含)以上 過濾器處理水量：10 噸/小時(含)以上 砂濾筒包含 SUS316 五通閥 前過濾器SUS304 水泵：2HP(含)以上				