



圖例：極早期火災預警偵測系統


符號	名稱敘述	數量
[Symbol]	雷射微粒分析偵測儀(VLP全區四管型)含主控及顯示面板 7 Relays/VL及FM及消防署認證核可	1
[Symbol]	雷射微粒分析偵測儀(VLC單區單管型)含主控及顯示面板 及Relays/VL及FM及消防署認證核可	0
[Symbol]	系統專用DC UPS(SAH24VDC)	1
[Symbol]	多線多段警鈴線組(含絞線)	1
[Symbol]	抽氣取樣偵測管線及套件(ABS外徑25mm,內徑21mm乳白色) 射管專用接頭示及空氣流向指示	16
[Symbol]	配電盤專用吸氣配件(內含三通接頭、內牙接頭、快捷鋼圈、 黃銅吸氣頭、5 X 8mm PVC 塑膠軟管)	16
[Symbol]	空氣取樣偵測管末端管帽(直徑4-6mm)	




極早期預警系統取樣管線管線安裝示意圖-1
TYPICAL



極早期預警系統射管管線3D安裝示意圖-2
TYPICAL



極早期預警系統偵測原理安裝示意圖-3
TYPICAL



VESDA安裝高度示意圖-4
TYPICAL

圖號	日期	說明	設計	校閱	核准
NO.	DATE	DESCRIPTION	DESIGNER	CHECKER	APPROVER
		公共電視B棟B2冰水主機房監控			
圖名: B棟B2冰水主機房 極早期火災預警系統平面配置圖					
設計: DESIGNED BY 繪圖: DRAWN BY			校閱: APPROVED BY 校閱: CHECKED BY		
比例:	NO	單位:	mm	圖號:	PTS-VESDA-01
日期:	109.10.12	電腦圖樣:	FILE CHECKER	圖名:	DA公共電視