

設備審核表

工程名稱：B棟1號冰水主機更新採購案					
設備名稱：變頻器		廠牌：		型號：	
規範需求	廠商規格		審核意見		
	內容	型錄標示位置	符合	不符合	說明
(4)支援馬達過溫偵測 (KTY84/130)可顯示馬達溫度，可設馬達過溫保護溫度。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(5)內建電源突波吸收器、雷擊突波吸收器。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(6)變頻器可顯示內部溫度，須可設定高溫警告與過溫保護溫度。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(7)輸入/輸出欠相保護。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. LED操作器(頻率/電流同時顯示)。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. 使用環境：					
(1)周圍溫度-10℃~+40℃。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(2)相對濕95%，無凝結。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. 輸出入I/O接點需求					
(1)8個(含以上)DI多機能數位輸入端子，可編輯設定			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(2)5組(含以上)輸入信號：			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(3)7組(含以上)輸出信號：			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(4)2組(含以上)多機能類比輸出應用			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(5)2組(含以上)安全開關輸入端子與1組安全開關輸出端子。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
備註： 依序在型錄上貼側邊貼紙註明項次，並在型錄塗螢光筆標註其規格，俾利審查人員翻閱。					
總評：規格是否合格(有任何一項不合格即視為不合格標，不得參與價格案) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
審核人員簽章					
業務承辦單位			規劃使用單位		