

# 設備審核表

工程名稱：ABC 棟 匣道門設置工程採購案

設備名稱： 開道門設置	廠牌：	型號：		
規範需求	廠商規格		審核意見	
	內容	型錄標示位置	意見	說明
(一)圓柱獨立式造型，不鏽鋼材質。 (二)10mm(含)以上強化安全玻璃門板，可雙向開合，寬度可達 950mm(含)以上。現場空間若不足，可配合調整尺寸。 (三)DC 馬達直接傳動機構，配合微電腦程式控制。 (四)門板速度可調整，開啟角度可設定，具防夾人設計。 (五)停電時維持門板原狀位置，可手動強制開啟。 (六)產品標準：CE/MCBF>150 萬次以上。 (七)電源供應：115/230volts ± 10%，AC 50/60Hz。 (八)使用噪音低於 25db。 (九)ABC 棟開道門安裝配置圖				

※審核意見說明，符合規範：V，不符合規範：X。